
Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 02-2023

Väljastatud: 10.02 2023

Kehtivad: 10.02.2024

Objekt	Korterelamu
Asukoht	Mäe 7, Alu, Rapla vald
Taotleja	Hardy Tubli
Aadress	
Kontaktisik	
Kontakt	e-mail: hardy.tubli@mail.ee

- Tarbimistingimuste muutmiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Võrguühenduse läbilaskevõime tõstmiseks tasemele 3x125A rajab AS Loo Elekter uue 0,4kV toteahela Hundimäe alajaamast ja paigaldab täiendava transiitkilbi olemasoleva TK+LK kõrvale hoone välisseina ääres.

Liitumispunkti tehnilised parameetrid:

- Paigaldatava peakaitsme suurus on 3*125A;
- Arvutuslik lühisvoolu suurus liitumispunktis = 1,3kA;
- Liitumiskilbi väljund TN-C süsteemis (0,4kV).

Täiendavad tingimused:

- Elektripaigaldise projekteerimisel lähtuda elektromagneetilise ühilduvuse nõudest. Tarbija elektripaigaldis peab vastama elektromagnetilise ühilduvuse standarditele EVS-EN 61000-3-2 ja EVS-EN 61000-3-3, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu EMÜ direktiivile 2014/30/EU. Müra nivoo elektripaigaldises asuvates mõõtepunktides sageduste diapsoonil CENELEC "A", sageduste vahemikus 3-95 kHz (EN 50065), ei tohi ületada 56 dBµV. Vajadusel kasutada täiendavaid summutusvahendeid.
- Korteriomandite mõõtepunktide projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ poolt väljatöötatud dokumendist „Nõuded kortermaja mõõtekeskustele“.

Lugupidamisega
K. Salvet